

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Вологодской области  
16009, г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел.: (817-2) 57-11-02, 72-41-36, e-mail: mchs35@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Череповец  
162602, г. Череповец, ул. Коммунистов, 35, телефон (820-2) 51-70-31; e-mail: ond04-35@mail.ru  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 81 / 1 / 1**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий**  
**по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению**  
**угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Детский сад №59» (МБДОУ  
«Детский сад № 59»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по  
городу Череповец управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Вологодской области Хайруллина Романа Радисовича  
№ 81 от "20" апреля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ  
"О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. "11" мая 2021 г. по  
11 ч 00 мин. "12" мая 2021 г. проведена внеплановая выездная  
проверка:

инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Череповец Черником  
Алексеем Витальевичем;

юридического лица Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 59» (МБДОУ «Детский сад № 59»), по адресам: г. Череповец, ул. Ломоносова,  
д. 35 А, ул. Ленина, д. 116 А, ул. Ленина, д. 147.  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим муниципального бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад № 59» Волковой Лией Сергеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<b>Здание детского сада ул. Ломоносова, д. 35 А</b>				
1.	Предусмотренные в составе объекта класса Ф1.1 (дошкольные учреждения) пищеблок, не выделен противопожарными перегородками 1-го типа	ст. 4, 6, 87 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п.5.5.2 СП 4.13130.2013(в редак.)	01.04.2022	
<b>Здание детского сада ул. Ленина, д. 116 А</b>				
2.	Предусмотренные в составе объекта класса Ф1.1 (дошкольные учреждения) пищеблок, не выделен противопожарными перегородками 1-го типа	ст. 4, 6, 87 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п.5.5.2 СП 4.13130.2013(в редак.)	01.04.2022	

**Здание детского сада ул. Ленина, д. 147**

3.	Предусмотренные в составе объекта класса Ф1.1 (дошкольные учреждения) пищеблок, не выделен противопожарными перегородками 1-го типа	ст. 4, 6, 87 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п.5.5.2 СП 4.13130.2013(в редак.)	01.04.2022	
----	---	--	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в 15-ти дневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре» Главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, Главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы Российской Федерации по пожарному надзору, Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору и его заместители имеют право отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, принятые нижестоящими государственными инспекторами по пожарному надзору.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Череповец  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Вологодской области  
мл. лейтенант внутренней службы Черник А. В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

“ 12 ” мая 20 21 г.

Предписание для исполнения получил (а):

*В*  
(подпись)

*Заведующий Волкова М*  
(должность, фамилия, инициалы)

“ 12 ” мая 20 21 г.